

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс:;  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТРУ  
0001.511159 Действителен до

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 3387 от 08.08.2018 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Вишневая*  
Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080,*  
*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район*  
Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 07.08.2018 г.*  
Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 07.08.2018 г.*  
Сотрудник, доставивший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,*  
Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,*

Код пробы (образца): *3387-02*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санохрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

\_\_\_\_\_ *Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦП:

\_\_\_\_\_ *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**


Код образца (пробы): 3387-02

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 07.08.2018  
 Дата начала исследования: 07.08.2018  
 Дата окончания исследования: 08.08.2018

| № п/п | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число (37)            | 39                      | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4     | Колифаги                              | Не обнаружено           | не допускается         | БОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |

Исследования проводили:

|  |  |
|--|--|
| Должность, Ф.И.О.  | Подпись  |
| Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией  | Подпись  |

*Затвердил* *Алиев А.А.* *08.08.2018*

*А.М.Самбур*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс:;  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТРУ  
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3388 от 08.08.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул. Арацханова*  
Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО*  
*ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080,*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район*

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 07.08.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 07.08.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"*  
*Хожсаева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО*  
*ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО*  
*ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО*  
*РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,*

Код пробы (образца): *3388-02*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санохрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала*  
*ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г.*

Руководитель (заместитель):

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*





**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 3388-02

**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 07.08.2018

Дата начала исследования: 07.08.2018

Дата окончания исследования: 08.08.2018

| № п/п | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число (37)            | 40                      | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4     | Колифаги                              | Не обнаружено           | не допускается         | БОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |

Исследования проводили:

|  |  |
|--|--|
| Должность, Ф.И.О.  | Подпись  |
| Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Мирзаева П.Г. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией  | Подпись  |
|  |  |

*Затываева С.С. Севостьянов Фредерик  
 08.08.2018 г.*

*Д.М. В. В. В.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Телефон, факс:  
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН.RU 0001.511159  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТУ 0001.511159

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3389 от 08.08.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Водоразборная колонка ул. Мира с. Нижний-Чирюрт, ул. Вишневого*

Пробы (образцы) направлены:

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Дата и время отбора пробы (образца): *07.08.2018 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *07.08.2018 14 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Код пробы (образца):

3389-01

НД на методику отбора:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: юрист Гаджимагомедов

ВЦП:

*Санохрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


*Инженер-лаборант Абакарова Х.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛП

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"*  
*Федосеев А.*



Код образца (пробы): 3389-01

| Санитарно-гигиеническая лаборатория                    |  |                         |                        |  |                           |
|--|--|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| № п/п  | Определяемые показатели                                  | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения  | НД на методы исследований |
| 1  | Запах при 20 °С  | 1                       | не более 2             | баллы  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Цветность  | 10                      | не более 20<br>(35)    | град.  | ГОСТ 31868-2012           |
| 3  | Привкус  | 1 ± 1                   | не более 2             | баллы  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4  | Мутность   | 0,58                    | не более 1,5<br>(2)    | мг/л   | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 5  | Хлориды  | 31                      | не более 350           | мг/л   | ГОСТ 31867-2012           |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |  |                         |                        |  |                           |
| № п/п  | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность             | Заводской номер        | Сведения о государственной поверке   | Действителен до           |
| 1  | фотометр "Эксперт-                                       | 3 %                     | 1270                   | 069619   | 03.05.2019                |
| Исследования проводили:                                |  |                         |                        |  |                           |
| Должность, Ф.И.О.                                      |  |                         |                        | Подпись  |                           |
| Инженер-лаборант Абакарова Х.М.                        |  |                         |                        |  |                           |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                        |  |                         |                        | Подпись  |                           |

Заключение: Соответствует требованиям  
СанПиН 2.1.4.1074 -01

Анн. в. миф СВМ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Телефон, факс:  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН.RU 0001.511159  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТУ 0001.511159

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 3390 от 08.08.2018**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
Водоразборная колонка ул. Мира с. Нижний-Чирюрт, ул. Арацханова

Пробы (образцы) направлены:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Дата и время отбора пробы (образца): 07.08.2018 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 07.08.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца):

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Код пробы (образца):

3390-01

НД на методику отбора:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: юрист Гаджимагомедов

ВЦП:

Саюхрана

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Инженер-лаборант Абакарова Х.М.


Руководитель (заместитель) ИЦП:

Эфендиев М.А.



Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 3390-01

| Санитарно-гигиеническая лаборатория                    |  |                         |  |                                    |                           |
|--|--|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|
| № п/п  | Определяемые показатели                                  | Результаты исследований | Гигиенический норматив   | Единицы измерения                  | НД на методы исследований |
| 1  | Запах при 20 °С  | 1                       | не более 2   | баллы                              | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Цветность  | 10                      | не более 20<br>(35)  | град.                              | ГОСТ 31868-2012           |
| 3  | Привкус  | 1 ± 1                   | не более 2   | баллы                              | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4  | Мутность   | 0,58                    | не более 1,5<br>(2)  | мг/л                               | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 5  | Хлориды  | 30,2                    | не более 350   | мг/л                               | ГОСТ 31867-2012           |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке |  |                         |  |                                    |                           |
| № п/п  | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность             | Заводской номер  | Сведения о государственной поверке | Действителен до           |
| 1  | фотометр "Эксперт-                                       | 3 %                     | 1270   | 069619                             | 03.05.2019                |
| Исследования проводили:                                |  |                         |  |                                    |                           |
| Должность, Ф.И.О.                                      |  |                         | Подпись  |                                    |                           |
| Инженер-лаборант Абакарова Х.М.                        |  |                         |  |                                    |                           |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                        |  |                         | Подпись  |                                    |                           |

Заключение: Соответствует требованиям  
СанПиН 2.1.4 1074-01

Зав. л. п. м. п. 