

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс:;
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4048 от 22.10.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Нижний Чирюрт ул. Вишневого.

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 18.10.2018 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 18.10.2018 г.

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"*
Хожжаева Р.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт

Объект, где производился отбор пробы (образца): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
с. Нижний Чирюрт


Код пробы (образца): 4048-02

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала
ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" *Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" *Эфендиев М.А.*



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 4048-02

Микробиологическая лаборатория


Дата поступления пробы: 18.10.2018 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 18.10.2018 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 22.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	40	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись 
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Здравствуйтесь: Своеобразием требований
 Актом 2.1.4. 1074-01,*

С. М. Селиванов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс:
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4049 от 22.10.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт ул. Арацханова*

Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 18.10.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 18.10.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*


Код пробы (образца): *4049-02*

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санитарный цит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала
ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" *Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" *Эфендиев М.А.*



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"


Код образца (пробы): 4049-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 18.10.2018 14 ч. 00 мин.
 Дата начала исследования: 18.10.2018 14 ч. 00 мин.
 Дата окончания исследования: 22.10.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	42	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись 
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казадова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Здравствуй! Возвращаю результаты исследований
 Сказан 2.11.18 М.М.*

От лица Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алнева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU 0001.511159
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ 0001.511159

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4650 от 22.10.2018

Наименование пробы (образца):
*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Н. Чирюрт, ул. Вишневого*

Пробы (образцы) направлены:
*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Дата и время отбора пробы (образца): *18.10.2018 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.10.2018 14 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Код пробы (образца):

4050-01

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *секретарь Булатова Д*

ВЦП: *Санитарный щит*


Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.
Кизилюрте "Гаджимагомедова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"
Эфендиев М.А.*



Код образца (пробы): 4050-01					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	ед.оптической плотности	№1274	30522	07.09.2019
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись 		
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Итого: Соответствует
Самвел А.Л. Ч. 1074-01 "Вода минеральная"

Вед. Л. Маму

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алнева, 29
Телефон, факс:
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU 0001.511159
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОССТРУ 0001.511159

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4651 от 22.10.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с.Н. Чирюрт, ул. Арацханова

Пробы (образцы) направлены:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Дата и время отбора пробы (образца): *18.10.2018 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.10.2018 14 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца):

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Код пробы (образца):

4051-01

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *секретарь Булатова Д*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "Гаджимагомедова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



Код образца (пробы): 4651-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	ед.оптической плотности	№1274	30522	07.09.2019
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Заключение: Соответствует
Самвел А. Г. Ч. 1024-01 "Вера Исраелян"

Мед. В. по от Ж.